



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 98/06 от 23.04.2024г.**

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Сустретовой Ольгой Александровной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - МАОУ «ООШ с.Степное» ЭМР СО), ИНН – 6449031044, ОГРН - 1026401986346, по адресу (место положения): 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Первомайская д.14а; 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Волжская, д.11 выявлены следующие нарушения обязательных требований: выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Первомайская, д.14 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11, ч.1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...") (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- для проведения генеральных и текущих уборок выделен уборочный инвентарь, частично промаркирован с учетом функционального назначения помещений (отсутствует маркировка на уборочном инвентаре для туалета), в нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;
- отделка в коридоре на потолке (следы протекания) и стенах имеет дефекты и повреждения, трещины, в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
- покрытие столов и стульев в кабинетах начальных классов имеет значительные повреждения, дефекты, что не позволяет проводить их надлежащую обработку, в нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- на рабочих местах обучающихся в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, чем нарушен п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;
- в туалетной комнате для мальчиков не исправно сантехническое оборудование (не работает сливное устройство унитаза), в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, а так же не исправно освещение (не функционируют лампы), чем нарушен п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- открываемые окна Учреждения не обеспечены москитными сетками, в нарушение требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20;
- в помещении пищеблока подача воды организована без смесителей, в нарушение требований п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20;

- отопительные приборы в Учреждении 1 этажа не обеспечены ограждающими устройствами п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

При входе в здание школы отсутствует знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, что является нарушением требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

По адресу: 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Волжская, д.11 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- территория структурного подразделения по периметру не имеет собственного освещения, в нарушение требований п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20;

- на территории Учреждения песочница не оборудована защитным приспособлением (не закрывается в отсутствие детей), в нарушение требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;

- в раздевальных комнатах отсутствуют термометры для измерения температуры помещения, в нарушение требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20;

- в туалетной комнате над раковинами для мытья рук отсутствует горячее водоснабжение, в нарушение требований п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 .

- для обеззараживания воздуха в холодном цехе пищеблока отсутствует бактерицидная для обеззараживания воздуха, чем нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; стены с дефектами, нарушена целостность (отвалилась кафельная плитка), в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- кухонный инвентарь промаркирован не в полном объеме, кроме того инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, так же, частично не имеет мерную метку объема, в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- на емкостях с растворами дезинфицирующих средств для обработки ветоши отсутствует маркировка с указанием даты приготовления, предельного срока годности. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- установленная система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не исправна, имеет следы протекания, в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- для проведения генеральных и текущих уборок уборочный инвентарь частично промаркирован с учетом функционального назначения помещений (уборочный инвентарь для туалета не промаркирован надлежащим образом хранится вместе с уборочным инвентарем, предназначенным для уборки других помещений), в нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

При входе в здание Учреждения отсутствует знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, в нарушение требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 30.05.2024г.:

В МАОУ «ООШ с. Степное» ЭМР СО, по адресу: 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Первомайская д.14а

✓ промаркировать в полном объеме с учетом функционального назначения помещений уборочный инвентарь для проведения генеральных и текущих уборок (выделить маркировку на уборочном инвентаре для туалета);

- обеспечить в туалетной комнате для мальчиков исправную работу сантехнического оборудования (провести ремонт сливного устройство унитаза), а так же работу всех осветительных приборов (заменить неисправные лампы);

✓ - обеспечить наличие знака о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции при входе в здание Учреждения.

По адресу: 413155, Саратовская область, Энгельсский район, с. Степное, ул. Волжская, д.11.

- на территории Учреждения песочницу оборудовать защитным приспособлением (закрытие песка в отсутствие детей);

- обеспечить наличие термометров для измерения температуры помещения в раздевальных комнатах;
- в зоне сырой продукции на пищеблоке Учреждения установить бактерицидную лампу;
- обеспечить маркировкой кухонный инвентарь в полном объеме, кроме того инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, обеспечить мерной меткой объема;
- ✓ - обеспечить на емкостях с растворами дезинфицирующих средств для обработки ветоши маркировку с указанием даты приготовления, предельного срока годности;
- для проведения генеральных и текущих уборок уборочный инвентарь, промаркировать в полном объеме с учетом функционального назначения помещений (выделить маркировку на уборочном инвентаре для туалета);
- ✓ - обеспечить наличие знака о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции при входе в здание Учреждения.

В срок до 02.09.2024г.:

В МАОУ «ООШ с. Степное» ЭМР СО, по адресу: 413155, Саратовская область, Энгельский район, с. Степное, ул. Первомайская д.14а:

- обеспечить отделку в коридоре на потолке и стенах без дефектов в соответствии с требованиями санитарного законодательства (устранить повреждения, трещины, следы протекания);
- обеспечить целостность покрытия столов и стульев в кабинетах начальных классов, для проведения их надлежащей обработки (без повреждений и дефектов);
- обеспечить на рабочих местах обучающихся в компьютерном классе местное освещение на рабочих столах;
- открываемые окна Учреждения обеспечить москитными сетками;
- обеспечить в помещении пищеблока подачу воды через смесители;
- обеспечить отопительные приборы в Учреждении 1 этажа ограждающими устройствами;

В МАОУ «ООШ с. Степное» ЭМР СО по адресу: 413155, Саратовская область, Энгельский район, с. Степное, ул. Волжская, д.11

- обеспечить в туалетной комнате над раковинами для мытья рук горячее водоснабжение;
- обеспечить целостность стен на пищеблоке Учреждения (устранить дефекты);
- обеспечить исправную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (представить акт ввода в эксплуатацию с замерами объема вытяжки воздуха).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Степное» Энгельского муниципального района Саратовской области (МАОУ «ООШ с. Степное» ЭМР СО), адрес местонахождения: 413155, Саратовская область, Энгельский район, с. Степное, ул. Первомайская д.14а.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, тел./факс 8 (8453) 95-43-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте: enggrp@san.ru; нарочным вручением по адресу территориального отдела: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, кабинет №4, с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) в срок до 30.05.2024г. и 02.09.2024г. соответственно с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



Сустретова О.А.

С предписанием ознакомлен(а):

« 23 » 04 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
